

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2025 г. N 1964

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ХРАНЕНИЮ МЕТАНОЛА И МЕТАНОЛСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

В соответствии с [частью 7 статьи 4](#) Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [требования](#) к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 ноября 2025 г. N 1964

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МЕТАНОЛА И МЕТАНОЛСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

1. Настоящий документ устанавливает требования к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей при осуществлении оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

2. Хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляется в складских помещениях в таре - элементе упаковки, предназначенном для размещения продукции (далее - тара для хранения).

Метанол и метанолсодержащие жидкости могут храниться наливом без использования тары для хранения в случае, если метанол и метанолсодержащие жидкости хранятся в резервуарах, резервуарных парках, цистернах (включая железнодорожные и автомобильные цистерны, контейнеры-цистерны), располагаемых вне зданий, строений, сооружений, являющихся складскими помещениями, и емкостях, располагаемых вне зданий, строений, сооружений, являющихся складскими помещениями.

Наличие метанола и метанолсодержащих жидкостей (в том числе остаточных и (или) постоянно циркулирующих) в оборудовании, используемом в технологических процессах производства, и (или) переработки, и (или) использования метанола и

метанолсодержащих жидкостей, не относится к случаям хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Метанол и метанолсодержащие жидкости хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей в таре для хранения, химически чистый метанол - в стеклянной таре для хранения в соответствии с ГОСТ 6995-77 "Реактивы. Метанол-яд. Технические условия", введенным в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июня 1977 г. N 1407.

3. Тара для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей, независимо от ее объема и материала изготовления, должна маркироваться несмыываемой краской "яд", "огнеопасно" и изображением символа опасности (череп и 2 скрещенные кости). Хранение метанола и метанолсодержащих жидкостей в не соответствующей указанным требованиям таре для хранения не допускается.

4. Тара для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей по наполнению герметически закрывается и пломбируется.

5. Налив метанола и метанолсодержащих жидкостей в тару для хранения должен производиться специально предназначенными для этой цели насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Переливание ведрами и сифонами запрещается. Слив метанола и метанолсодержащих жидкостей из тары для хранения производится полностью, без остатка продукта.

6. Порожняя тара для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей должна быть немедленно промыта водой в количестве не менее 2 объемов тары для хранения или очищена иным способом, обеспечивающим безопасность персонала и ее дальнейшее безопасное использование.

7. Складские помещения для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей должны:

а) быть оборудованы средствами сигнализации о несанкционированном доступе и обеспечены круглосуточной охраной. Допускается обеспечение круглосуточной охраны складских помещений и объектов хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей путем обеспечения режима ограничения доступа посторонних лиц и охраны всей территории предприятия и (или) объекта, где осуществляется оборот метанола и (или) метанолсодержащих жидкостей.

Действие настоящего подпункта распространяется также на резервуары, резервуарные парки, цистерны (включая железнодорожные и автомобильные цистерны, контейнеры-цистерны), располагаемые вне зданий, строений, сооружений, являющихся складскими помещениями, и емкости, располагаемые вне зданий, строений, сооружений, являющихся складскими помещениями;

б) иметь естественное проветривание;
в) иметь пол с уклоном, стоками и покрытием из непроницаемого для метанола материала;

г) быть оборудованы гидрантами для воды;
д) иметь приточно-вытяжную и местную системы вентиляции;
е) иметь входную дверь на складское помещение для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей (дверь должна закрываться на замок и пломбироваться);
ж) обеспечиваться средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, огнестойкая ткань, ведра, лопаты).

8. Запрещается хранение в одном складском помещении метанола или

метанолсодержащих жидкостей совместно с этиловым спиртом.

9. В производственных помещениях, лабораториях, других подразделениях предприятия, осуществляющего оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, количество метанола и метанолсодержащих жидкостей не должно превышать суточную потребность.

В случае неизрасходования полученного на сутки метанола и метанолсодержащих жидкостей остаток их направляется в складские помещения для хранения или резервуар для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей.
